

Утверждаю  
 Директор МБОУ «Уемская СШ»  
 Шулгина О.В.  
 2017г



**Отчет**  
 по устранению нарушений по предписанию №28/11  
 Структурное подразделение «Детский сад п. Уемский»

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственный за устранение нарушения	Примечание	Отметка о выполнении
1	В помещениях предусмотрена установка двух пожарных извещателей (для формирования команды управления оповещения о пожаре или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании двух пожарных извещателей, в каждом защищаемом помещении или зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов)	01.06.2018г	Зам. директора по ДВ		Выполнено, сентябрь-октябрь 2017г
2	Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта	01.06.2018г	Зам. директора по ДВ	1.Проверка работоспособности выполнена протокол от 26.07.17г. №0035 2. Сделан запрос на коммерческие предложения. 3. отправлена заявка на финансирование в УО от 22.12.17г №626	Выполнено, итог проверки - не соответствует
3	Допускается хранение в электрощитовой посторонних предметов	20.08.2017г	Зам. директора по ДВ		Выполнено