



**Отчет о выполнении
 нарушений МБОУ «Уемская СШ»
 по предписанию Роспотребнадзора от 29.06.2017г. №211/пр**

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения по предписанию	Ответственный за устранение нарушения	Примечание	Отметка о выполнении
1	1)Выполнить отделку стен материалами, позволяющими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию: 1) в туалетах для девочек, мальчиков на 1 этаже здания, 2)коридоре на 1 этаже, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовле -ния дезинфицирующих растворов, 3)лестничном марше на 2 этаж.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	1. Составлен сметный расчет. Сделана заявка на финансиро - вание в УО	
2	Провести ремонт: 1) стен в туалетах для мальчиков на 1 этаже здания (частично отсутствует кафельная плитка - 4,5 шт), 2) туалете для девочек в левом крыле на 1 этаже здания (частично отсутствует кафельная плитка), 3) рекреации на 1 этаже здания, спортивном зале, кабинете №37 (выпадение штукатурки).	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ		
3	Провести ремонт: 1) потолка в туалетах для девочек на 1 этаже здания (темные пятна на потолке, образовавшиеся вследствие протечек, отслоение побелки), 2)помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов (выпадение руста), 3) актовом зале (трещины покрытия).	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	2. запланировано на сентябрь 2017г.	2 выполнено
4	Провести ремонт: 1) напольного покрытия в туалете для мальчиков в правом крыле на 1 этаже здания (выбоины), 2)коридоре 1 этаже, 3)обеденном зале (расхождение линолеумного покрытия по шву, трещины кафельного покрытия).	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	2. закуплены стыковочные пороги, установлены 3. Сделан сметный расчет, заявка на финансирование работ в ОУ	2.выполнено
5	Обеспечить горячим водоснабжением помещения: 1) для обработки уборочного инвентаря, 2)туалеты на 1,2,3 этажах.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ		
6	В соответствии с экспертным заключением от 19.06.2017 года №09/3794 (приложение 1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» 1.представить личную медицинскую книжку установленного образца на одного работника:	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	1.работник уволился	

	2. Провести вакцинацию/ревакцинацию: против дифтерии, столбняка у 17 сотрудников; против кори 23 сотрудников; против гепатита В у 16 сотрудников.			2. сделана заявка в ГБУЗ Приморская ЦРБ	
7	Установить в моечной столовой и кухонной посуды, мясорыбном, горячем цехах, источники резервного горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	Сбор коммерческих предложений	
8	Установить в мясорыбном цехе производственный стол для разделки птицы, овощерезательную машину.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	Сбор коммерческих предложений	
9	Производственные ванны в мясорыбном цехе, горячем цехе подсоединить к канализационной сети с помощью воздушных разрывов.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ		выполнено
10	Провести ремонт помещений столовой: 1. В моечной кухонной и столовой посуды (отслоение побелки, сколы кафельной плитки на стене), 2. В мясорыбном цехе (отслоение побелки на стене, потолке), 3. В горячем цехе (отслоение краски на стене под оконными проемами, трещины на потолке), 4. На лестничном марше 2 этажа столовой (отслоение побелки на стене, трещины побелки на потолке), 5. На 1 этаже столовой (темные пятна на потолке, стене, образовавшиеся вследствие протечек, отслоение краски), 6. В цехе первичной обработки овощей (трещины побелки на стене), 7. В кладовой для хранения овощей (отслоение краски), 8. Обеденном зале, 9. Кладовой сухих продуктов (отслоение краски).	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	Составлен сметный расчет. Сделана заявка на финансирование в УО 5. Запланировано до 30.01.2018г 6. Запланировано до 30.01.2018г	5 выполнено 6 выполнено
11	Организовать проведение дератизационных мероприятий, а именно: 1. укрыть съемными решетками 2 вентиляционных отверстия в районе гардероба; 2. 12 запасных дверей изготовить из грызунонепроницаемого материала, обить металлом снизу.	15.10.2019г	Зам. директора по АХЧ	1. Решетки закуплены, установлены 2. Запланировано на сентябрь-октябрь 2017г. своими силами.	1. выполнено 2 выполнено